


Attachments:



① برای ترانسفورماتورهای نصب در مناطق ساحلی خلیج فارس: A4-70

② عدد شناسایی 4 برای تمییز بولن A4-70 از بولنهای دیگر، در انتهای آچار خور این جنس از بولنهای حک شود.

③ اسیدشویی و آبکشی بولن: براساس استاندارد IRSI 11189 و مطابق اطلاعاتی فنی شماره ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۳۹۷/۱۰/۶۹۹

Substituted of:

1	2	Special Bolt	A2-70 ①	M16x115x53x34	
	1		DIN-EN10278		
1	1	Special Bolt	A2-70 ①	M16x95x33x34	
	1		DIN-EN10278		
Qt.	Item No.	Description	Material	Dimension	Mass.
	Index		Standard		Kg
Index	Mod No.	Data	Modifications	Signature	Title:
					Special Bolt for Aluminium Throttle Valve
					Ordered by:
Tolerance: DIN ISO 2768-m		Group:	Applied by: M.Rostami	Drawing Identification: I T R I - - R 1 1	
Scale: 1:1			Check by: A.Karamzadeh	Drawing No.: N D 0 J 0 3 - 0 1 5	
			Approved by: F.Joulaei	Date: 1400/02/16	Page Count No.: Page No.:



شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان
ZANGAN DISTRIBUTION TRANSFORMER CO.